



SINTESI RELAZIONE TECNICA N° 0238/SI

Luogo, data: Correggio, 21/07/2020

Committente: MATRIX DI MARTINI STEFANO
VIA GERMANIA, 10 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

Denominazione commerciale del modello
MX PRO CONFORT

PROVE ESEGUITE E RISULTATI CONSEGUITI

Calcolo della trasmittanza termica (UNI EN ISO 10077-1:2007): $U_D = 0,87W/(m^2K)$

Tutti i risultati di prova, con valori determinati con metodo di calcolo, indicati nella presente sintesi, sono contenuti nella relazione tecnica n° 0238/SI del 21/07/2020 emessa da questo Laboratorio.

I Responsabile Prove / *Test Technician*
Giovanni Ciampa

Firmato digitalmente da: Giovanni Ciampa
Data: 21/07/2020 15:14:02

Il Direttore Tecnico / *Technical Manager*
Ing. Antonio D'Albo

Firmato digitalmente da: Antonio D'Albo
Data: 22/07/2020 09:26:48